

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Борисоглебскому городскому округу
и Поворинскому району
Директора
МКОУ «Октябрьская сош»
Проломовой Л.В.

Информация

МКОУ «Октябрьская сош»

о принятых мерах по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности предписания №77/1/1-4 от 17.06.2016г.

Администрация школы сообщает Вам, что в целях устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности предписания №77/1/1-4 от 17.06.2016г. были предприняты следующие меры по устранению нарушений:

- издан приказ № 237 от 18.06.2016г. « Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с предписанием отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Борисоглебскому городскому округу и Поворинскому району №77/1/1-4 от 17.06.2016г.»;
- по п.77/1/1-1 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (ред. От 10.11.2015г.) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п.42 приобретены и установлены светильники с колпаками в помещении кухни;
- по п.77/1/1-3 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (ред. От 10.11.2015г.) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п.475 каждый огнетушитель в здании школы имеет паспорт и порядковый номер.

Для устранения нарушения по п. 77/1/1-2 требований пожарной безопасности, изложенных в СНиП 21-01-97, а именно разрушение узла крепления наружных стен в спортивном зале школы (п.5.13 СНиП21-01-97) в МКОУ «Октябрьская сош» нет финансовых средств.

Администрация МКОУ «Октябрьская сош» обратилась с письмами к руководителю отдела по образованию и молодёжной политике Посадневу С.В. и главе администрации Поворинского муниципального района Волошину Ю.Г. с просьбой об оказании содействия в решении вопроса по выделению денежных средств для устранения вышеуказанного нарушения.

Директор МКОУ «Октябрьская сош»:

Л.В.Проломова

