



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Воронеж, улица Куцыгина, 28 индекс 394006, телефон 8(4732)55-38-38

(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Борисоглебскому городскому округу и Поворинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Воронежская область г.Борисоглебск, улица Бланская, 109, т.8(47354)2-52-39

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 77/1/1-4**

**по устранению нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», Проломовой Любови Викторовне во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Борисоглебского городского округа и Поворинского района № 77 от "10" мая 2016 г., руководствуясь ст. 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в период с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. «02» июня 2016 г., с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. «09» июня 2016 г., с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. «17» июня 2016 г. проведена плановая проверка помещений и территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Воронежская область, Поворинский район, с. Октябрьское, ул. Ленинская, 21 инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Борисоглебскому городскому округу и Поворинскому району ГУ МЧС России по Воронежской области старшим лейтенантом внутренней службы Загуменниковым Русланом Андреевичем совместно с директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Проломовой Любовью Викторовной.

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:**

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование Нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого(ых) нарушены	Срок Устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1.	2.	3.	4	5

77/1/ 1-1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией в помещении кухни	Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника ( <i>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 42)</i> )	05.11.2016	
77/1/ 1-2	Разрушен узел крепления наружных стен в спортзале	Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов: ограждающей части; конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; конструкций, на которые она опирается; узлов крепления между ними. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды. ( <i>СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 5.13)</i> )	05.11.2016	
77/1/ 1-3.	Частично отсутствуют паспорта на огнетушители, имеющиеся на объекте	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. ( <i>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. От 10.11.2015) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п. 475)</i> )	05.11.2016	
77/1/ 1-4.	Высота выхода с лестничной клетки менее требуемой	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ( <i>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 33)</i> ) Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м ( <i>СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.16)</i> )	05.11.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидесятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР  
по Борисоглебскому городскому округу  
и Поворинскому району.

старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Загуменников Р.А.

(подпись)

М.Л.И.

"17" июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил(а): директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  
Проломова Любовь Викторовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"17" июня 2016 г.